



**План
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

№ предприятия	Вид нарушения обязательных требований ПБ с указанием конкретного места выявленного нарушения	Места выявленного нарушения согласно технического паспорта (работы необходимые для устранения нарушений)	Срок устранения нарушения	Ответственные ФИО
1	При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки не установлены в пожарных шкафах или рядом с ними (насос включается при помощи штепсельной розетки)	Установка Кнопок в пожарных шкафах по зданию; Установка электропривода и задвижек на противопожарный насос в подвальном помещении. Составление сметы; Проект на работы; Аукцион на проведение работ Дополнительное финансирование	25.06.2018	Глухова М.В. Судник А.Г.
2	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности установок систем противодымной защиты (противопожарных дверей) не реже 1 раза в квартал (дверь в щитовую)	Электрощитовая	Устранено	Глухова М.В.
3	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции (помещение № 70)	№ 70 - Вахта	Устранено	Глухова М.В. Судник А.Г.
4	Эвакуационные выхода с коридора первого этажа центрального корпуса (помещение № 56) не обозначены световыми оповещателями "Выход"	№ 56 - центральный переход	Устранено	Глухова М.В. Судник А.Г.
5	На объекте защиты применяются материалы (потолок в помещении № 29 отделан горючими декоративными панелями)	№ 29 - Фойе	Устранено	Глухова М.В.
6	На объекте защиты (тамбур эвакуационного выхода помещение № 11) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника	№ 11 - эвакуационный выход из кухни группы № 3	Устранено	Глухова М.В.
7	На объекте защиты допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток (коридор № 56) в открытом положении	№ 56 - центральный переход (дверь у электрощитовой)	Постоянный контроль	Глухова М.В. Судник А.Г.
8	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных дверей (выходов) руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (Дверь из группы помещение	№ 13 - Гостиная психолога № 12 - Кухня группы № 3	Устранено	Глухова М.В.

	№13 в раздевалку помещение № 12 демонтирован)			
9	На объекте защиты в тамбурах выходов допущена эксплуатация сушилок (вешалок для одежды, гардероба), (помещение №1)	№1 - Вход в группу № 3	Постоянный контроль	Глухова М.В. Судник А.Г.
10	На объекте защиты пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, зенитных фонарей, и других светопрозрачных участков настилов покрытий) в противопожарных перегородках не соответствуют установленным требованиям (люк на крышу)		20.06.2018	Глухова М.В. Судник А.Г.
11	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (открывание двери из спальни помещение № 14 в игровую, помещение № 13 загромождает эвакуационный выход в коридор)	№ 13 - Гостиная психолога № 14 - Кабинет психолога	Устранено	Глухова М.В.
12	Дверь в помещение кухни (варочная) выделена противопожарной перегородкой ниже 1-го типа Е160 (дверь деревянная, переплет дверной коробки деревянный).		20.06.2018	Глухова М.В. Судник А.Г.
13	Дверь в помещении прачечной выделена противопожарной перегородкой ниже 1-го типа Е160 (дверь деревянная, переплет дверной коробки деревянный).		20.06.2018	Глухова М.В. Судник А.Г.
14	Эвакуационные выхода библиотеки (помещение №52) не обозначены световыми оповещателями "Выход"	№ 52 - кабинет Библиотеки	Устранено	Глухова М.В. Судник А.Г.
15	На объекте защиты (подсобное помещение № 48) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника	№ 48 - Душевая спортзала	Устранено	Глухова М.В.
16	Дверь в помещении мастерской расположенная на втором этаже, выделена противопожарной перегородкой ниже 1-го типа Е160 (дверь деревянная, переплет дверной коробки деревянный).	Установка противопожарных дверей	20.06.2018	Глухова М.В. Судник А.Г.
17	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции (у тамбура эвакуационного выхода помещение № 51)	№ 51 - Электрощитовая	Устранено	Глухова М.В. Судник А.Г.
18	На объекте защиты (тамбур эвакуационного выхода спортивного зала помещение № 43) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией	№ 43 - Эвакуационный выход из спортивного зала	Устранено	Глухова М.В.

	светильника			
19	На объекте защиты в тамбуре выхода из спортивного зала помещение № 43 допущено хранение (в том числе временно) инвентаря (материалов)	№ 43 - Эвакуационный выход из спортивного зала	Устранено	Глухова М.В.
20	На объекте защиты (коридор помещение № 54) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника	№ 54 - Склад спортивного инвентаря	Устранено	Глухова М.В.
21	Эвакуационные выхода с коридора разделяющего корпуса (помещение №19) не обозначены световыми оповещателями "Выход"	№ 19 - Зеленый переход	Устранено	Глухова М.В. Судник А.Г.
22	На объекте защиты (подсобное помещение мастерских № 45) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника	№ 45 - Кабинет инструктора по физической культуре	Устранено	Глухова М.В.
23	В местах перепада высот предусмотрена лестница с двумя ступенями (дверной проем из помещения № 50 в помещение № 71)	№ 71 - Розовый переход № 50 - лестничная клетка в спортивный зал	Устранено	Глухова М.В. Судник А.Г.
24	Эвакуационные выхода с коридора разделяющего корпуса (помещение № 71) не обозначены световыми оповещателями "Выход"	№ 71 - Розовый переход	Устранено	Глухова М.В.
25	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных дверей (выходов) руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (эвакуационный выход с коридора, помещение № 19, на улицу заложен строительным материалом)	№ 19 - Зеленый переход (Строительным материалом заложен выход № 71 - Розовый переход)	20.06.2018	Глухова М.В.
26	На объекте защиты допущено загромождение эвакуационных путей (коридор) (помещение № 79)	№ 79 - эвакуационный выход на улицу (группа напротив пос.тинтерната)	Устранено	Глухова М.В.
27	Дери из коридора второго этажа (помещение № 42, № 34) на (помещение № 47, № 25) лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	№ 42 - дверь соц.педагога Лабунец Т.А. № 34 - Дверь АХР (доводчик отсутствует на дверях соц. педагога)	Устранено	Глухова М.В. Судник А.Г.
28	На объекте защиты применяются провода пожарной сигнализации с неизвестными характеристиками (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности)	Сертификаты имеются. Предъявить.	01.07.2018	Глухова М.В. Судник А.Г.
29	При параллельной открытой проводке одиночного силового кабеля вместе с электрическими проводами соединительных линий пожарной	Замена проводки с соблюдением правил ПБ: Составление сметы; Проект на работы;	01.07.2018	Глухова М.В. Судник А.Г.

	сигнализации расстояние между ними составляет менее 0,25м.	Аукцион на проведение работ.		
30	Дымовые извещатели расположены вблизи от электросветильников на расстоянии менее 0,5 м.		Устранено	Глухова М.В. Судник А.Г.
31	Уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, ниже допустимого уровня шума где требуется оповещение людей о пожаре. звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА	1. Провести замеры шумомером с организацией обслуживающей ПС. 2. При уровне шума ниже допустимого установить дополнительные колонки	25.06.2018	Глухова М.В. Судник А.Г.
32	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделам XVIII настоящих правил (отсутствует ссылка на основании каких нормативных актов разработана инструкция о мерах пожарной безопасности)		Устранено	Судник А.Г.
33	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.		Устранено	Судник А.Г.
34	Территория не очищена от сухой травы, опавших листьев.	Предписание выписано от 24.11.2017г. С ноября снимается противопожарный режим. (Предоставить приказы о проведении межсезонных субботников)		Глухова М.В. Судник А.Г.