



Утверждаю

Директор КГБУ Детский дом 32

Волошина Е.Ю.

**План
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

№ предп- сия	Вид нарушения обязательных требований ПБ с указанием конкретного места выявленного нарушения	Места выявленного нарушения согласно технического паспорта	Срок устранения нарушения	Ответственные ФИО
1	При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки не установлены в пожарных шкафах или рядом с ними (насос включается при помощи штепсельной розетки)		Пожарный насос включается дистанционно при помощи пусковых кнопок в пожарных шкафах. Работы выполнены 01.03.2019г.	Глухова М.В. Судник А.Г.
2	При параллельной открытой прокладке одиночного силового кабеля вместе с электрическими проводами соединительных линий пожарной сигнализации расстояние между ними составляет менее 0,25м. (Протокол испытаний технических средств № 44/20/2017 от 20.11.2017г.).		Данное замечание устранено в помещениях № 56,29,20,50,19 по техническому паспорту. 56 – коридор (центральный) 29 – коридор (фойе) 20 – лестничная клетка (возле столовой) 50 – лестничная клетка (спорт.зал) 19 – коридор (переход между корпусами). Работы продолжают вестись обслуживающей организацией ООО «Билдинг»	Глухова М.В. Судник А.Г.